



Agregat skraplający centrali wentylacyjnej NV2  
 L.G. ARUM180LTES  
 Qch= 39,2 kW Del=7,58 kW  
 U=400V n=237 kg

Agregat skraplający centrali wentylacyjnej NV3  
 L.G. ARUM180LTES  
 Qch= 15,5 kW Del=3,97 kW  
 U=400V n=95 kg

Agregat skraplający jednostek kanałowych  
 L.G. ARUM190LTES  
 Qch= 20,4 kW Del=10,91 kW  
 U=400V n=300 kg

Chłodnica Kapłowa, Fresonka  
 Qch=43,9 kW  
 Juwent  
 CCF T10/3/CA-110x70/VII/14-V-P-1x-28x2,0/25x2,0

Chłodnica Kapłowa, Fresonka  
 Qch=43,9 kW  
 Juwent  
 CCF T10/3/CA-110x70/VII/14-V-P-1x-28x2,0/25x2,0

OBIEKT	Centrum Konferencyjno-Dydaktyczne PWSZ w Koninie	SKALA	1:100	NR RYS.	S/1
TEMAT RYS.	Rzut Piwnicy - Instalacja Klimatyzacji	BR. CZ. I	SANITARNY	DATA	11.2019
INWESTOR	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie	Opł.	mgr inż. Andrzej Kulesa	Proj.	mgr inż. Andrzej Kulesa
ADRES	Konin, ul. Popieluski 4, dz/ nr 145/1	mgr inż. branzy sanitarnej nr:	WKP/0271/POOS/04	Spr.	mgr inż. Roman Narwojszyk
		mgr inż. branzy sanitarnej nr:	ZP.1.7342/72/10/98		