



**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie**

MZ.5580.20.1.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – zwanej dalej k.p.a.)

nakazuję

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin

wykonanie następujących obowiązków:

Obowiązek nr 1:

- 1) **doposażyć budynek dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25 z węzłem półsztywnym,**
- 2) **obowiązek o którym mowa w pkt. 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.**

Podstawa prawna obowiązku nr 1:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 z późn. zm.) – *zwanej dalej „ustawą o ochronie przeciwpożarowej”*,
- § 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) – *zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków”*.

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustaliam na: 31 marzec 2021 r.

Obowiązek nr 2:

- 1) wyposażyć budynek dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru,
- 2) obowiązek o którym mowa w pkt. 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawa prawna obowiązku nr 2:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
- § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków”.

Termin wykonania obowiązku nr 2 ustalam na: 30 listopada 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 11 maja 2020 r. na podstawie upoważnienia z dnia 4 maja 2020 r. znak MZ.5580.20.2020 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin, funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Koninie przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 11 maja 2020 r. znak MZ.5580.20.2020. Protokół został podpisany przez Panią Annę Kruszyńską – kierownika administracyjno-gospodarczego, która podpisała go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek, ma następującą charakterystykę pożarową:

- jest to obiekt dydaktyczny, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 3780 m² i kubaturze całkowitej wynoszącej 21810 m³,
- stanowi jedną strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii ZL III zagrożenia ludzi.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- 1) hydranty wewnętrzne nie obejmują zasięgiem całej powierzchni chronionego budynku,
- 2) brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku,
- 3) brak protokołu z przeglądu instalacji elektrycznej,
- 4) brak protokołu z przeglądu instalacji odgromowej,

5) nie przedłożono dokumentów potwierdzających trudnozapalność kanap znajdujących się na drogach ewakuacyjnych.

W dniach 11 i 14 maja 2020 r. do Komendy Miejskiej PSP w Koninie wpłynęły pisma z załącznikami, informujące o usunięciu nieprawidłowości opisanych w punktach 3-5.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń opisanych w pkt. 1 i 2, pismem z dnia 15 maja 2020 r. znak MZ.5580.20.2020 zawiadomiono właściciela budynku Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Strona w trakcie postępowania nie wносиła uwag co do jego przebiegu, nie składała również dodatkowych informacji i żądań.

W związku z nieusunięciem nieprawidłowości opisanych w punktach 1 i 2 nakazałem wykonanie obowiązków, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnosząc się do sentencji przedmiotowej decyzji informuję, co następuje.

Ad obowiązek nr 1

Budynek dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin został wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową w postaci siedmiu hydrantów wewnętrznych z węzłem płasko składanym o średnicy węża 52 mm zlokalizowanych: jeden w piwnicy oraz po dwa na każdej kondygnacji nadziemnej. Hydranty wewnętrzne swym zasięgiem nie obejmują całej strefy pożarowej, gdyż:

- odległość od hydrantu w piwnicy do najdalej położonego pomieszczenia wynosi ok. 43 m,
- odległość od hydrantu na parterze do najdalej położonego pomieszczenia (sala gimnastyczna) wynosi ok. 60 m,
- odległość od hydrantu na I piętrze do najdalej położonego pomieszczenia (sala wykładowa nr 35) wynosi ok. 45 m,
- odległość od hydrantu na II piętrze do najdalej położonego pomieszczenia (aula) wynosi ok. 60 m.

W związku z powyższym nakazałem wykonanie obowiązku jak w sentencji.

Katalog obiektów zobligowanych do wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową oraz forma wymaganych zabezpieczeń wynika z § 19 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

W przypadku obiektów wielokondygnacyjnych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, hydranty wewnętrzne muszą być stosowane w strefie pożarowej przekraczającej 1000 m². Wymóg stosowania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w przedmiotowym obiekcie spełniony jest wprost. Brak objęcia zasięgiem hydrantami wewnętrznymi umożliwiającymi dotarcie prądem wody do każdego z pomieszczeń w budynku w przypadku powstania pożaru może uniemożliwić podjęcie skutecznych działań gaśniczych w pierwszych minutach powstania pożaru, tym samym przyczyniając się do łatwego i szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru w budynku.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że hydranty wewnętrzne zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków* są urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1, powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Ponadto informuję, że zgodnie z § 1 ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych § 19, zatem w odniesieniu do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Powyższe rozwiązania zamienne powinny zostać wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeśli zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, są szczególnie uzasadnione uwarunkowaniami lokalnymi i uzyskają uzgodnienie z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Ad obowiązek nr 2

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem instalacji elektrycznej, jednak, ponieważ służy do zabezpieczenia instalacji użytkowych w trakcie pożaru lub innego zagrożenia, jest również utożsamiany z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taki wpisany został w definicję § 2 ust. 1 pkt. 9 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*. Służy on do wyłączenia napięcia w chronionym obiekcie lub jednej ze stref pożarowych, we wszystkich obwodach z wyłączeniem tych instalacji, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest konieczne. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być instalowany w pobliżu wejścia do budynku lub, jeśli jest to konieczne w pobliżu np. rozdzielni. Przeprowadzone czynności wykazały, że w skontrolowanym budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wymóg zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu wynika z § 4 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków* i zgodnie z § 183 ust. 2 warunków technicznych dotyczy wszystkich obiektów o kubaturze powyżej 1000 m³.

Z uwagi na fakt, że budynek posiada kubaturę przekraczającą powyższą wartość, powinien on zostać wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może opóźnić podjęcie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mogących przebywać w budynku.

Jednocześnie z uwagi, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, jako urządzenie przeciwpożarowe powinien być wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń

przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości poprzez:

- 1) doposażenie budynku w wewnętrzną sieć hydrantową w postaci hydrantów wewnętrznych 25 mm z wężem półsztywnym,
 - 2) wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- z następującego względu – przede wszystkim wykonanie obowiązków jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Jednocześnie wykonanie obowiązków jest możliwe technicznie. Nakazy są zatem zgodne ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego – z interesem społecznym, gdyż przyczyniają się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa, w tym ekonomicznego, gdyż ich wykonanie zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju pożaru i ułatwia ewakuację ludzi.

Wyznaczając terminy realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac.

Kierując ww. obowiązki decyzji do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie kierowano się przepisami ustawy o *ochronie przeciwpożarowej*. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku spoczywa przede wszystkim na jego właścicielu. Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany jest właścicielem budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 11a ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

p.o. Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
M. Pilarski
bryg. mgr inż. Maciej Pilarski

Otrzymują:

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin – 1 egz. (ZPO).
2. a/a – 1 egz.

RN