



**KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Koninie  
ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin**

Konin, 28 czerwca 2022 r.

Znak sprawy MZ.5580.20.4.2020

## **PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniu:

**28 czerwca 2022 r.**

przez

- 1) st. kpt. mgr inż. Sebastiana Andrzejewskiego – Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Koninie, legitymacja służbowa nr 5/2020**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

- 2) kpt. mgr inż. Roberta Niestratę – Starszego Specjalistę w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP w Koninie, legitymacja służbowa nr 1/2022**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer MZ.5580.20.4.2020 z dnia 20 czerwca 2022 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Budynek Dydaktyczny Akademii Nauk Stosowanych w Koninie,  
ul. ks. J. Popiełuszki 4, 62-510 Konin**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin	Anna Kruszyńska – zastępca kanclerza – kierownik administracyjno – gospodarczy (pismo z dnia 1 września 2020 r. w załączeniu)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Anna Kruszyńska – zastępca kanclerza – kierownik administracyjno – gospodarczy (pismo z dnia 1 września 2020 r. w załączeniu)	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

**1) kontrola wykonania decyzji nr MZ.5580.20.1.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.**

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Dopuszono budynek Dydaktyczny Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, ul. ks. J. Popiełuszki 4, 62-510 Konin w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25 z wężem półsztywnym:
  - budynek wyposażony w 11 hydrantów wewnętrznych 25 mm z wężem półsztywnym, które zlokalizowano: dwa w piwnicy, trzy na parterze, trzy na I piętrze oraz trzy na II piętrze (hydranty zlokalizowane są przy klatkach schodowych),
  - przedłożono do wglądu projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji hydrantowej z sierpnia 2021 r., opracowany przez mgr inż. Andrzeja Kulesę, nr upr. WKP/0271/POOS/04, (MAJDA-POŻ Usługi przeciwpożarowe i BHP Grzegorz Majda, Marcjanów 9A, 62-704 Kawęczyn). Projekt został uzgodniony bez uwag przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń poż. Grzegorza Majdę (nr upr. 665/2017) w dniu 8 października 2021 r.,
  - przedłożono protokół badania, przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z dnia 17 lutego 2022 r. Wg protokołu hydranty spełniają wymagania parametrów technicznych: wydajności i ciśnienia. Protokół podpisał Remigiusz Biernacki (FLORTECH Sp. z o.o., ul. Sulańska 1, 62-510 Konin),
  - hydranty zostały zabezpieczone zaworem pierwszeństwa, który znajduje się w pomieszczeniu węzła cieplnego w piwnicy.
2. Wyposażono budynek Dydaktyczny Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, ul. ks. J. Popiełuszki 4, 62-510 Konin w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, którego przycisk znajduje się na zewnątrz budynku przy wejściu głównym od strony zachodniej:
  - nie przedłożono projektu na przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
  - przedłożono protokół ze sprawdzenia i działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu znak BBH/PWSZ/01/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. Według protokołu wynik pozytywny. Protokół sporządził Przemysław Kaszubowski, nr upr. E1-183/193/18 (BBH-DUO S.C. Usługi Teletechniczne, Posada, ul. Żeromskiego 23, 62-530 Kazimierz Biskupi. Nie przedłożono aktualnego protokołu.
  - miejsce lokalizacji zostało oznakowane.

Stwierdzam, że **decyzja nr MZ.5580.20.1.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. nie została wykonana ze względu na pkt. 2.**

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**KIEROWNIK**  
**Administracyjno-Gospodarczy**  
**ANS W KONINIE**

.....  
mgr Anna Kruszyńska  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

**AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH**  
**W KONINIE**  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1  
Obiekt przy ul. Ks. J. Popiełuszki 4  
tel. 63 249 71 55

Naczelnik Wydziału  
Kontrolno-Rozpoznawczego

.....  
st. kpt. mgr inż. Sebastian Andrzejewski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)

Starszy Specjalista  
w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym

.....  
kpt. mgr inż. Robert Niestrada